

第 4478 號公告

電力條例 (第 406 章)

現公布本人按照《電力條例》(第 406 章) (「條例」) 第 37 條及有關證據，信納並判定張錦明先生，身為註冊電業工程人員 (註冊編號：W106793)，於 2012 年 7 月 17 日或前後日期，在新界天水圍天耀邨耀澤樓 1807 室，沒有為藏入牆壁的電纜提供足夠的機械性保護措施，故此未有確保固定電力裝置須妥為設計、建造、安裝及保護，以防止發生危險，違反根據條例第 59 條所訂立的《電力 (線路) 規例》第 4(2) 條的規定。

又公布按照條例第 36(1)(b)(i) 條的規定，本人已譴責張錦明先生。

2013 年 8 月 2 日

機電工程署署長
(李國強代行)