

## 第 3126 號公告

## 電力條例 ( 第 406 章 )

現公布本人按照《電力條例》(第 406 章) (「條例」) 第 37 條及有關證據，信納並判定劉友福先生，身為註冊電業工程人員 (註冊編號：W041965)，在 2017 年 4 月 12 日，為新界元朗田寮村 109B 號地下 A 及 B 室發出完工證明書，但並未確保使用正確額定值的保護器件保護一個插座線路，因此未有確保固定電力裝置須妥為設計、建造、安裝及保護，以防止發生危險，違反根據條例第 59 條所訂立的《電力 (線路) 規例》第 4(2) 條的規定。

又公布按照條例第 36(1)(b)(i) 條的規定，本人已譴責劉友福先生。

2019 年 5 月 10 日

機電工程署署長  
(黃奕進代行)