

第 3230 號公告

電力條例 (第 406 章)

現公布本人按照《電力條例》(第 406 章) (「條例」) 第 37 條及有關證據，信納並判定葉建良先生，身為註冊電業工程人員 (註冊編號：W035572)，於 2017 年 7 月 19 日或前後日期，負責位於九龍官塘駿業街 43-45 號建築地盤的電力工作，但未有確保在固定電力裝置加上適當標示及安裝電流式漏電斷路器進行測試的告示，以供人辨認、維修、檢查及測試，從而防止發生危險，違反根據條例第 59 條所訂立的《電力 (線路) 規例》第 4(3) 條的規定。

又公布按照條例第 36(1)(b)(i) 條的規定，本人已譴責葉建良先生。

2019 年 5 月 17 日

機電工程署署長
(黃奕進行)