

第 4327 號公告

電力條例 (第 406 章)

現公布本人按照《電力條例》(第 406 章) (「條例」) 第 37 條及有關證據，信納並判定萬和工程公司，身為註冊電業承辦商 (註冊編號：026007) ，於 2015 年 11 月 20 日或前後日期，在香港中環般咸道 78 號寧養臺，未有為電路設置有效設備，以防止接地故障電流及危險性對地漏電電流持續存在，違反根據條例第 59 條所訂立的《電力 (線路) 規例》第 11(1) 條的規定。

又公布按照條例第 36(1)(b)(i) 條的規定，本人已譴責萬和工程公司。

2019 年 7 月 5 日

機電工程署署長
(黃奕進代行)