

第 3351 號公告

電力條例 (第 406 章)

現公布本人按照《電力條例》(第 406 章) (「條例」) 第 37 條及有關證據，信納並判定梅秉棠先生，身為註冊電業工程人員 (註冊編號：W059424)，於 2020 年 9 月 15 日或前後日期，在香港筲箕灣寶文街 6 號方樹泉社會服務大樓 8 樓次開關房，未為電路設有防止過流的保護器件，違反根據條例第 59 條所訂立的《電力 (線路) 規例》第 9 條的規定。

又公布按照條例第 36(1)(b) 條的規定，本人已譴責梅秉棠先生及處以罰款 1,000 元。

2022 年 6 月 30 日

機電工程署署長
(潘國英代行)